

04 МАР 2026

№ 105-497

на №

от

Директору по сбытовой  
деятельности  
ООО «Энергокомфорт». Карелия»  
В.С. Фадееву  
185035, г. Петрозаводск, ул.  
Кирова, д.49А

## Уведомление о введении полного ограничения

Уважаемый Владимир Сергеевич!

В соответствии с п.п. И п. 2 «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г. АО «ОРЭС-Петрозаводск» сообщает о введении полного ограничения режима потребления, в связи с производством работ ПАО «Россети Северо-Запад» ПО ЮКЭС на 1-СШ-6кВ ПС-26 РУ-6кВ, с 23:00 05 марта 2026г. до 06:00 06 марта 2026г., в отношении объектов электросетевого хозяйства, электроснабжение которых осуществляется от ТП-931, ТП-862, ТП-569, ТП-861, ТП-871, ТП-596, ТП-546 (СШ).

В соответствии с п. 30 «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г. прошу Вас уведомить потребителей о проведении работ, о сроках их проведения.

Приложение:

1. Копия письма ПАО «Россети Северо-Запад» ПО ЮКЭС №МР2/3-52/214-07/904 от 03.03.2026 – на 1 л.

Технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск»

Д.И. Несмачный





**РОССЕТИ**  
СЕВЕРО-ЗАПАД

03.03.2026

№ МР2/3-52/214-07/904

Карельский филиал  
публичного акционерного общества  
«Россети Северо-Запад»  
Производственное отделение  
«Южно-Карельские электрические сети»

Российская Федерация,  
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Кирова, д. 47В  
+7 (8142) 79-18-59  
ukes-karelia@rosseti-sz.ru, www.rosseti-sz.ru

О согласовании вывода из работы  
В-9, В-11, В-13, В-17 на ПС 35 кВ  
Холодильник (ПС 26П)

Техническому директору  
АО «ОРЭС-Петрозаводск»  
Д.И. Несмачному  
info@ores-petrozavodsk.ru

Уважаемый Денис Иннокентьевич!

02 марта 2026 года в рамках планового осмотра оборудования ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П) оперативным персоналом ПО ЮКЭС выявлена течь масла из бака секционного выключателя ВС-6 и, как следствие, низкий уровень масла в указанном баке секционного выключателя ВС-6. С целью принятия превентивных мер против развития аварийного режима работы устройств электроснабжения, при котором возможно ограничение электроснабжения потребителей, необходим вывод в ремонт данного секционного выключателя ВС-6. Для обеспечения безопасности при производстве ремонтных работ на указанном секционном выключателе ВС-6 необходимо также вывести в ремонт первую секцию шин 6 кВ (1с-6), поскольку контакты секционного разъединителя (РС1-6) со стороны первой секции шин 1с-6 находятся в отсеке секционного выключателя ВС-6 в силу конструктивных особенностей КРУН-6, и не исключено приближение обслуживающего персонала к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

На основании вышеизложенного прошу Вас согласовать вывод из работы В-9, В-11, В-13, В-17 с 23:00 05.03.2026 до 06:00 06.03.2026 на период производства ремонтных работ и оперативных переключений по вводу/выводу оборудования. Со стороны персонала ПО ЮКЭС время производства ремонтных работ и оперативных переключений будет по возможности максимально сокращено. Линии Л-26П-9, Л-26П-11, Л-26П-13, Л-26П-17 могут оставаться под напряжением от смежных источников питания при их наличии.

Главный инженер ПО ЮКЭС Карельского филиала  
ПАО «Россети Северо-Запад»

С.Е.Рой

Старший мастер Службы подстанций  
Капралов Олег Анатольевич  
(8142) 79-18-86

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата подписания: 03.03.2026 08:38

Сертификат: 638174254457565611029995907732398618655

Владелец: Рой Сергей Евгеньевич

Должность:

Действителен: с 16.12.2025 до 16.12.2026