

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ по определению показаний счетчика КВАНТ ST-1000-9-W

Дисплей отображения информации и кнопка «Просмотр» выбора показателей учета электроэнергии расположены на лицевой стороне прибора учёта.

В нормальном режиме счетчик работает в режиме циклической смены информации на внешнем дисплее.



Рисунок 1. Внешний вид счетчика КВАНТ ST-1000-9-W.

Нажатием на кнопку «Просмотр» прибор учета переводится в режим ручного просмотра показателей учета электроэнергии. Каждый показатель имеет свой номер - уникальный код, расположенный в нижней части дисплея (Рисунок 1).

Каждое нажатие на кнопку «Просмотр» приводит к смене отображаемого параметра на следующий.

Для просмотра показаний счетчика на настоящий момент нужно дождаться появления на ПУ показателя с кодом «40» или самостоятельно выбрать этот показатель нажатием кнопки «Просмотр». Аналогично просматриваются остальные показатели.

Код «41» соответствует показаниям счетчика по 1-му тарифу на настоящий момент, код «42» соответствует показаниям счетчика по 2-му тарифу на настоящий момент

Если сработала индикация «Тревога», то сброс происходит путем длительного нажатия кнопки «Просмотр»

Более подробную информацию Вы можете получить из инструкции по эксплуатации прибора учета, размещенной на официальном сайте завода-изготовителя: [rukovodstvo_ST1000-9_ispolnenie_W.pdf\(sicon.ru\)](http://rukovodstvo_ST1000-9_ispolnenie_W.pdf(sicon.ru))

Напоминаем Вам, что прикосновение к частям систем электроснабжения необходимо выполнять с чрезвычайной осмотрительностью: при неосторожном контакте с элементами, находящимися под высоким напряжением, возможно поражение электрическим током, несущее угрозу для здоровья и жизни человека. При невозможности обеспечить безопасность операции, не выполняйте ее.